



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57
52-357-04-03
52-357-44-47

Sekretariat: 52-357-44-35
fax: 52-357-47-10

www.psse.inowroclaw.pl

e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Inowrocław, dnia 06 lipca 2020 r.

Znak sprawy: N.HK-5210-85-2/20

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie §21 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w dniach 01 czerwca 2020 r. i 16 czerwca 2020 r., do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu Pakość (ul. Jankowska) należącego do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, z punktów poboru:

- Wodociąg Pakość, SUW Pakość, woda podawana do sieci, kran na instalacji
- Wodociąg Pakość, sieć, Pakość, hotel Św. Jana, pralnia w piwnicy, kran nad wanną
- Wodociąg Pakość, Rybitwy 25 A, Korona, toaleta, kran nad zlewem
- Wodociąg Pakość, sieć, Kościelec 95, „Skolej”, szatnia, kran w toalecie nad zlewem
- Wodociąg Pakość, SUW Pakość, ul. Jankowska, woda podawana do sieci, kran na hali
- Wodociąg Pakość, sieć, Pakość, Urząd Miasta, Rynek 4, kran nad zlewem w piwnicy

przeprowadzonych przez:

- Labotest-Laboratorium Analiz Fizykochemicznych-Marek Kozicki, ul. Marii Skłodowskiej Curie 61-67, 87-100 Toruń, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 830/2020, 831/2020, 832/2020, 833/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r., nr 909/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. i nr 960/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.,

- Laboratorium Ochrony Środowiska, Firmę Usługowo-Handlowo-Produkcyjną BEST Teresa Orłowska, ul. Polna 105, 87-100 Toruń, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 00370/20, 00371/20, 00372/20, 00373/20, 00374/20 z dnia 07 czerwca 2020 r.,

STWIERDZA

**warunkową przydatność wody do spożycia
z wodociągu Pakość**

administrowanego przez
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o.
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość

Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 1816/20 i 2082/20 – w badanym zakresie fizykochemicznym) nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1C tabela 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na wartość mętności w próbkach wody pobranych w dniach 01 i 16 czerwca 2020 r. z punktów:

- Wodociąg Pakość, SUW Pakość, woda podawana do sieci, kran na instalacji (kod próbki: 1816/20)

- **mętność 1,5 NTU** (*wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości: do 1 NTU*),

- Wodociąg Pakość, SUW Pakość, ul. Jankowska, woda podawana do sieci, kran na hali (kod próbki: 2082/20)

- **mętność 3,0 NTU** (*wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości: do 1 NTU*),

Jakość wody (kody próbek: 1816/20 – w badanym zakresie mikrobiologicznym, kody próbek: 1817/20, 1818/20, 1819/20, 1820/20 – w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 1A tab. 1, 1B, 1C tabela 1 i tab. 2, 1D tab.1 i tab.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jakość wody (kod próbki: 1816/20) nie odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, również z uwagi na wysoką zawartość żelaza w próbce wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody, która wynosiła **221 µg/l** (*wymagana wartość parametru: 200 µg/l*), ale badania kontrolne nie potwierdziły wysokiej zawartości tego parametru.

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Pakość, o wydajności rzeczywistej 900 m³/dobę i około 8456 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
mgr inż. Katarzyna Krzywińska-Zeromska

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pakości, Rynek 4, 88-170 Pakość.

2. A/a.