



KIO. 7032. 37. 2020 nr

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57
52-357-04-03
52-357-44-47

Sekretariat: 52-357-44-35
fax: 52-357-47-10
www.psse.inowroclaw.pl
e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl



Znak sprawy: N.HK-5210-150-2/20

Inowrocław, dnia 28 listopada 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie §21 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach 31 lipca 2020 r. i 18 sierpnia 2020 r. do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kościelec, gm. Pakość, należącego do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, z punktu:

- Wodociąg Kościelec, Stacja Uzdatniania Wody, Kościelec 125, woda uzdatniona, kran

przeprowadzonych przez:

- Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory, zawartych w sprawozdaniu z badań nr 5452/08/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.,

- Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zawartych w sprawozdaniu z badań nr SB/78071/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r.,

stwierdza, że woda ze Stacji Uzdatniania Wody w Kościelcu, gm. Pakość, w dalszym ciągu nie spełnia wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku 1C tab.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na wartość parametru jonu amonowego.

W związku z powyższym woda nadal pozostaje warunkowo przydatna do spożycia.

Uzasadnienie

Jakość wody (nr laboratoryjny próbki: 143213/07/2020 – w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym) nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1C tabela 1 i tabela 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na wartość jonu amonowego w próbce wody pobranej dnia 31 lipca 2020 r. z punktu:

- Wodociąg Kościelec, Stacja Uzdatniania Wody, Kościelec 125, woda uzdatniona, kran

- **Amoniak (Amonowy jon) 0,78 mg/l** (wymagana wartość parametru: 0,50 mg/l)
- **Bakterie grupy coli – 23 jtk/100ml** ((wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)

Próbka kontrolna pobrana dnia 18 sierpnia 2020 r. (numer próbki: 4607/1-1/1173/08/20) nie potwierdziła obecności bakterii.

Pismem znak L.dz. DWM nr 1513/2020 Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości, poinformowało, że Stację Uzdatniania Wody w Kościelcu włączono do ruchu w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Nakazy decyzji nr 275/20 z dnia 30 marca 2020 r. zostały wykonane (dot. wartości parametru manganu), natomiast ze względu na wartość parametru jonu amonowego konieczne stało się wszczęcie postępowania administracyjnego (pismo znak N.HK-5210-150-1/20 z dnia 28 listopada 2020 r.)

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Kościelec, gm. Pakość, o wydajności rzeczywistej 300m³/dobę i około 1418 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniana jest metodami cedzenia, odmanganiania, dezynfekcji chemicznej, napowietrzania, odżelaziania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
mgr inż. Katarzyna Krzyżanińska-Żeromska

Otrzymuje:

1.Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość.

Do wiadomości:

1.Burmistrz Pakości, Rynek 4, 88-170 Pakość.

2.A/a.