

W I półroczu 2021 r. w ramach monitoringu jakości wody dokonano analiz próbek wody z następujących wodociągów:

1. Wodociąg Pakość – w maju pobrano 1 próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody i 4 próbki z sieci wodociągowej. W próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej stwierdzono niezgodną z wymogami zawartość chloru wolnego. Wszczęto postępowanie administracyjne. Przedsiębiorca wdrożył działania naprawcze polegające na płukaniu sieci i doprowadził wodę do odpowiedniej jakości.

3. Wodociąg Kościelec – w czerwcu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrano 1 próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody oraz 2 próbki z sieci wodociągowej. Woda była odpowiedniej jakości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, iż oceny dotyczące przydatności wody do spożycia przez ludzi udostępniane są jednostkom samorządu terytorialnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, iż konsumenci o jakości wody powiadamiani są w formie komunikatów, na stronie internetowej www.psse.inowroclaw.pl.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
Katarzyna Krzymińska-Żeromska

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1

2. a/a – egz. nr 2