



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU

M.O. 052. 22. 2020. ME

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57

Sekretariat: 52-357-44-35

fax: 52-357-47-10

www.psse.inowroclaw.pl

e-mail: psse.inowroclaw@pis.gov.pl

URZĘDNIK	52-357-04-03	SSKI
Wzrost	1.6. WRZ. 2020	
Nr. Zalicz.		

Znak sprawy: N.HK-5210-85-6/20

Inowrocław, dnia 09 września 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie §21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w dniu 19 sierpnia 2020 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Pakość I, należącego do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość z następującego punktu:

- Wodociąg Pakość I, SUW Pakość, ul. Jankowska, woda podawana do sieci, kran za filtrami na hali SUW (kod próbki: 2840/20)

przeprowadzonego przez Labotest-Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki, zawartego w sprawozdaniu nr 1281/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

STwierdza

**przydatność wody do spożycia,
z wodociągu Pakość (Pakość I)**

administrowanego przez
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o.
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość

Uzasadnienie

Jakość wody (kod próbki: 2840/20 – analizowana w kierunku wartości parametru mętności) odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1 C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294):

- Wodociąg Pakość I, SUW Pakość, ul. Jankowska, woda podawana do sieci, kran za filtrami na hali SUW (kod próbki: 2840/20)
- **mętność: 0,34 NTU** (wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości: do 1 NTU),

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
mgr inż. Katarzyna Krzywińska-Zeromska

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pakości, Rynek 4, 88-170 Pakość.

2. A/a.