



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac Klasztorny 1b

Centrala tel. 52-357-46-57

Sekretariat: 52-357-44-35

52-357-04-03

fax: 52-357-47-10

52-357-44-47

psse.inowroclaw.pl

psse.inowroclaw@pis.gov.pl



Znak sprawy: N.HK-5210-6/18

Inowrocław, dnia 18 stycznia 2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 17 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

-po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 18 grudnia 2017 r. w ramach **Kontroli Wewnętrznej i Monitoringu Kontrolnego i Przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Pakość Nr II, ul. Inowrocławska 12**, Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Pakość, Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, z punktów:

- Wodociąg Pakość II, ul. Inowrocławska 12, Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali, woda uzdatniona;
- Wodociąg Pakość II, ul. Inowrocławska 12, sieć, Pakość, PUG, szatnia, woda uzdatniona, kran;
- Wodociąg Pakość II, ul. Inowrocławska 12, sieć, Kościelec firma „Skolej”, woda uzdatniona, kran w pomieszczeniu socjalnym;

(Zgodnie ze zleceniem 327/17);

zawartymi w sprawozdaniach z badań wody, sporządzonych przez:

- Laboratorium Analiz Fizyko-chemicznych-Marek Kozicki, 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej Curie 61-67, Nr 2005/2017, Nr 2006/2017, z dnia 28 grudnia 2017r.

oraz w sprawozdaniach z badań podwykonawcy:

-Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, Nr 2714/S/HK/2017, Nr 2715/S/HK/2017, z dnia 19 grudnia 2017r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia

z wodociągu Pakości nr II ul. Inowrocławska 12

należącego do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość.

Uzasadnienie

Jakość wody (kody próbek: 4614/17, 4615/17, 4609/17, 826/S/17) w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymogom określonym w załącznikach: 1A, 2, 3A i 3B i zał.4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy **wodociągu Pakość II o wydajności rzeczywistej około 250 m³/dobę i około 3387 osób zaopatrywanych w wodę**, Woda uzdatniana jest metodami:

cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną (podchlorynem sodu) i napowietrzaniem (powietrzem atmosferycznym).

Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące jakości wody do spożycia z w/w wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
Krzysztof
mgr inż. Katarzyna Krzemińska-Zaromska

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość.

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.
