

**GMINA PAKOŚĆ**  
ul. Rynek 4  
88-170 Pakość

Pakość, 9 września 2020 r.

ZP.271.1.6.2020.MG

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. zadania pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie”

Ogłoszenie nr 580805-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek Wykonawcy:

Ad.1. W przetargu na Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie, jednym z przedmiotów zamówienia jest wykonanie boiska do piłki nożnej- o nawierzchni z trawy syntetycznej. W dokumencie: Opis techniczny, str. 17, zamieściliście Państwo wymagania dotyczące trawy syntetycznej nawierzchni boiska. Jako uznany producent sztucznej trawy pragniemy poinformować, iż opisane przez Zamawiającego nawierzchni w taki sposób i o takich parametrach, charakteryzuje produkty o bardzo niskiej jakości i krótkiej trwałości użytkowania. Zamawiającemu powinno zależeć na tym, aby produkt zainstalowany na boiskach był wytrzymały, wysokiej jakości, dający gwarancję długotrwałego użytkowania i zapewniający wysoki komfort jego użytkownikom. Długotrwałe użytkowanie boisk i wysoką jakość nawierzchni zapewniają sztuczne trawy wykonane w technologii tkanej. Takie produkty wyróżnia m.in.:

- wysoka siła wrywania pęczka na poziomie powyżej 70N (w zwykłych trawach jest to ok. 30-40N),
- wysoka przepuszczalność wody- ponad 6000 mm/h (w zwykłych trawach jest to ok. 2000 mm/h),
- brak warstwy lateksu w podkładzie, trawy tkane podklejone są minimalnie polietylenem przyjaznym dla środowiska,
- dodatkowo, nasz produkt jest w 100% nadający się do recyklingu po zużyciu.

W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o podwyższenie wymagań jakościowych dla sztucznej trawy, co znacznie zwiększy trwałość boiska, a fundusze gminne będą wydane racjonalnie na produkt, który będzie dwukrotnie trwalszy od obecnie wymaganego w opisie technicznym do przetargu.

Wnosimy o wymaganie na boisko nawierzchni z tkanej sztucznej trawy, spełniającej następujące parametry jakościowe:

- 1) Trawa tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.
- 2) Wypełnienie: EPDM z recyklingu,
- 3) Dtex pęczka- min. 12.000,
- 4) Grubość włókna- min. 300µm,
- 5) Ilość pęczków- min. 10.000/m<sup>2</sup>,
- 6) Masa runa- min. 1.600 g/m<sup>2</sup>,
- 7) Siła wrywania pęczka- min. 70N,
- 8) Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h,

9) Rodzaj włókna: Politylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.

10) Podkład: PP/PE- 100 % poliolefinowy,

11) Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,

12) Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,

13) Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie.

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego i dostarczyć przed podpisaniem umowy:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę (w oryginale) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulaty) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ecart),
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
- próbkę oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min. 25x 15 cm z metryką producenta.

Odp.: Zamawiający uzupełnia opis do projektu dotyczący minimalnych parametrów trawy syntetycznej na nawierzchnię boiska do piłki nożnej, jako załącznik o nazwie „uzupełnienie informacji do projektu”.

Z up. BURMISTRZA  
Szymon Łępski  
Zastępca BURMISTRZA

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.pakosc.pl](http://www.bip.pakosc.pl) w dniu .....10 WRZ...2020.....