

Pakość, 09 marca 2018 r.

KIO.271.1.7.2018.MG

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. zadania pn.: **„Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”**

Ogłoszenie nr 524601-N-2018 z dnia 2018-02-28 r.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek Wykonawcy:

Ad.1. **Dot. Ad. 10, w punkcie 10 Zamawiający wskazał: „Wykonawca wykona ogrodzenie modułowe z paneli aluminiowych z podmurówką, wraz z furtką i bramą wjazdową na odcinkach wskazanych w załączniku ogrodzenie.”**

Prawdopodobnie Zamawiający miał na uwadze ogrodzenie panelowe wykonane z drutu powlekanego lub ocynkowanego a nie wykonane z aluminium. W przedmiarze słupki ogrodzeniowe przyjęto żelbetonowe prefabrykowane, systemowe słupki do ogrodzenia modułowego są stalowe malowane proszkowo lub ocynkowane. Ogrodzenia z paneli aluminiowych raczej nie występują na rynku. Proszę o doprecyzowanie zagadnienia.

Odp.: Należy wykonać ogrodzenie składające się z systemowych słupków stalowych do ogrodzenia modułowego, malowanych proszkowo lub ocynkowanych, oraz paneli z drutu powlekanego lub ocynkowanego. Podmurówkę należy wykonać z gotowych elementów (system modułowy).

BURMISTRZ
Wiesław Kończal

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pakosc.pl w dniu 09 marca 2018r.