

GMINA PAKOŚĆ
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

ZP.271.1.6.2020.MG

Pakość, 9 września 2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. zadania pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie”

Ogłoszenie nr 580805-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek Wykonawcy:

- Ad.1. Zwracam się z prośbą o jednoznaczne wskazanie rodzaju nawierzchni ścieżek edukacyjnych z miejscem rekreacyjnym. W dokumentacji znajduję dwa zapisy wzajemnie się wykluczające. Jeden o nawierzchni wodoprzepuszczalnej z naturalnego kruszywa z dodatkiem żywicy epoksydowej (projekt budowlany str. 20) i drugi o nawierzchni mineralnej (specyfikacja str. 86). Jednocześnie wyczulam, że mówiąc o nawierzchniach mineralno- żywicznych, to są one całkowicie przepuszczalne, o czym świadczy brak powstających kałuż, kolein oraz utrzymującego się błota po opadach deszczu, a nie jak ma to miejsce w przypadku zwykłych nawierzchni mineralnych, które zbudowane są z frakcji zerowych i to właśnie przez te frakcje zerowe woda zostaje zatrzymana w nawierzchni i na jej powierzchni.

Odp.: Projekt zakłada wykonanie ścieżek edukacyjnych o nawierzchni mineralno- żywicznej przepuszczalnej dla wody opadowej.

- Ad.2. Zwracam się z prośbą o zmianę warstwy wyrównawczej z kłińca kamiennego frakcji 0,075- 4,0 mm na kruszywo o frakcji 4-8 mm lub 4-12 mm ponieważ, aby w pełni zachować zasadę wodoprzepuszczalności należy warstwy podbudowy również zabudować z kruszyw o odpowiedniej frakcji nie zawierających „zerówki”. Podbudowa także powinna zapewnić odpowiedni przepływ wody i powietrza.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa o frakcji 4-8 mm lub 4-12 mm.



Z up. BURMISTRZA
Szymon Łępski
Zastępca BURMISTRZA

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pakosc.pl w dniu 10 WRZ. 2020