

GMINA PAKOŚĆ
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

Pakość, 14 września 2020 r.

ZP.271.1.6.2020.MG

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. zadania pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie”

Ogłoszenie nr 580805-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek Wykonawcy:

Ad.1. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi chcielibyśmy prosić o dopuszczenie trawy syntetycznej o ciężarze włókna (dtex) min. 15.600. Wszystkie pozostałe parametry sztucznej trawy są wyższe od wymaganych. Zamawiający opisał w sposób bardzo rygorystyczny parametry sztucznej trawy wraz z zestawem dokumentów, przez co ograniczył konkurencję. Pomimo szerokiej oferty produktów nie możemy dobrać żadnej nawierzchni spełniającej wymagania. Oczywiście zgadamy się, że Zamawiający ma prawo opisać nawierzchnię według własnych potrzeb i nie musi uwzględniać wszystkich rodzajów nawierzchni występujących na rynku, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że proponujemy produkt bardzo zbliżony do wymaganego. Ciężar dtex nie ma dla Zamawiającego żadnego znaczenia jakościowego i nie ma wpływu na funkcjonalność nawierzchni. Mając na uwadze interes Zamawiającego prosimy o zaakceptowanie zaproponowanego systemu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie trawy syntetycznej o ciężarze włókna (dtex) min. 15.500, oraz posiadanie certyfikatu FIFA Quality lub FIFA Quality Pro.

Ad.2. W związku z wymogiem zasypu sztucznej trawy piaskiem i granulatem EPDM Zamawiający powinien wymagać na potwierdzenie spełniania wymagań dokumentów właśnie z tym zasypem. Ze względu na wielkość boiska zasadne jest wymaganie aktualnego certyfikatu min. FIFA Quality, który potwierdza bardziej rygorystyczne wymagania.


Czy w związku z tym wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczyć następujące dokumenty na wezwanie przed podpisaniem Umowy:

- Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);
- Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM;
- Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
- Atest PZH na wypełnienie EPDM;
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

g) Aktualny Certyfikat min. FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM.

Odp.: Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu FIFA Quality lub FIFA Quality Pro. Dokumenty tj.: certyfikaty i atesty Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, zgodnie z §5 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.


Zup. BURMISTRZA
Szymon Łępski
Zastępca BURMISTRZA

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pakosc.pl w dniu 14 WRZ. 2020