

**GMINA PAKOŚĆ**  
ul. Rynek 4  
88-170 Pakość

Pakość, 15 września 2020 r.

ZP.271.1.6.2020.MG

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. zadania pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie”

Ogłoszenie nr 580805-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek Wykonawcy:

- Ad.1. Zamawiający w odpowiedziach do w/w przetargu określił parametry trawy syntetycznej. Czy dla rozszerzenia konkurencyjności Zamawiający zmieni parametr grubości włókna z 390 mikronów na minimum 360 mikronów? Trawa o takiej grubości posiada certyfikat Quality Pro, jest przebadana przez FIFA i zainstalowana była w Polsce na boiskach powyżej 8000 m<sup>2</sup> np. w Bielsku Białej, w Tychach, w Jarosławiu.

Dwa ostatnie boiska były certyfikowane na Quality Pro w Tychach i Quality w Jarosławiu. Proponowana nawierzchnia z trawy syntetycznej przechodzi bardzo restrykcyjne badania na zużycie maszyną Lisport, które to badanie potwierdza, że produkt ten jest bardzo odporny na zużycie i będzie funkcjonował więcej niż 15 lat przy odpowiedniej konserwacji.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów trawy, tj.: grubość włókna min. 360 µm.



Z up. BURMISTRZA  
Szymon Łępski  
Zastępca BURMISTRZA

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.pakosc.pl](http://www.bip.pakosc.pl) w dniu ....15 WRZ. 2020.....