



Urząd Miejski w Pakości

88-170 Pakość, ul. Rynek 4, kujawsko-pomorskie
tel. 525665024, fax 525666075
<http://www.pakosc.pl>, e-mail: um@pakosc.pl
<http://bip.pakosc.pl>
PN-FN ISO 9001:2009

NIP 556-11-03-533, REGON 000530732
BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości:
43 8170 1034 0050 0207 2000 0010
SWIFT Code: GBWCPLPP
poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00,
wtorek 7:00-16:00, piątek: 7:00-14:00

KIO.271.5.3.2013.MJ

Pakość, 23 kwietnia 2013r.

dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”.

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 4

1. Profile zimnowalcowane wg EN 10219
2. Profile zimnowalcowane wg EN 10219
3. Główna Konstrukcja nośna zewnętrzna R30. Konstrukcja dachu w tym przypadku to poliwęglan i nie wymaga zabezpieczenia.
4. Kolory podane na rysunku nr 12 -Elewacje. Stoiska targowe
W związku z wykonaniem stoisk targowych ze stali węglowej jest wymagane zabezpieczenie antykorozyjne. Zewnętrzne powierzchnie konstrukcji zabezpieczyć przed korozją przez malowanie. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do stopnia przygotowania podłoża Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1/1996. Oczyszczone i odtłuszczone powierzchnie należy zabezpieczyć następującym zestawem farb:
2 x farbą chlorokauczkową do gruntowania ogólnego stosowania,
2 x emalią chlorokauczkową ogólnego stosowania
5. Blacha stopowa gr.10x200x200 sztuk 140 waga 439,6kg. Zaprojektowano konstrukcję spawaną.


BURMISTRZ
Wiesław Kończal