

Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
fax.: 52/566-60-75

pgt 78

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przebiegającego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Utworzenie parku kulturowego KALWARIA PAKOSKA
jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”
- nr sprawy KIO ZP 341/XIII/PN/10.

W związku z ostatnimi aktualizacjami przedmiarów na sieci zewnętrzne
proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

1/ **dot. obszaru 4A** – w przedmiarze tym brakuje szamba o poj. 10 m³ wraz
z całym przyłączem kanalizacji sanitarnej dług. ok. 13,0 m
do budynku toalety publicznej (z wszystkimi robotami
towarzyszącymi ziemnymi, montażowymi itp.).

2/ **dot. obszaru 3A**

- **rozdział 1.3** – brakuje studni chłonnej d=2000 mm – 1 szt.,
- **rozdział 1.4** – brakuje tym razem 3 studzienek wodomierzowych
(poprzednio brakowało 5 szt.) wraz z wyposażeniem w wodomierz, zawór
antyskażeniowy EA (w zaktualizowanym przedmiarze ujęto tylko 2 studnie
z wyposażeniem a w projekcie jest ich 5 szt. więc nie się w tej kwestii nie
zmieniło).