



Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość
tel. 052 5666073 (74), 5666089
faks 052 5666075

**Dot. Kanalizacji ściekowej dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych w Pakości
– etap I**

Numer ogłoszenia: 150787 – 2011

Mając na uwadze kwestie techniczne, zmiany prawne zarówno ze strony obowiązujących norm jak i ustawy prawo zamówień publicznych (UPZP), które zaszyły pomiędzy datą opracowania dokumentacji technicznej a datą ogłoszenia przetargu, zwracamy się z do zamawiającego z następującymi pytaniami:

1. W dokumentacji oraz w siwz wskazano nieaktualne obecnie dokumenty odniesienia dla studzienek kanalizacyjnych niewłazowych z tworzywa □425, 600

Czy w związku z wycofaniem bez zastąpienia normy PN-B-10729 oraz wejściem w życie normy PN-EN 13598-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włączowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią” Zamawiający dopuści w inwestycji studzienki tworzywowe zgodne z tą normą PN-EN 13598-2:2009 + AC:2009 jako równoważne studzienkom opisanym w projekcie i siwz?

2. Ponieważ na rynku obowiązuje określanie średnicy studzienek kanalizacyjnych w formie średnicy wewnętrznej DN/ID lub średnicy zewnętrznej proszę o sprecyzowanie średnic studzienek □425, 600 z tworzywa.

3. Zgodnie z normą PN-EN 13598-2 dla studzienek tworzywowych konieczne jest określenie parametrów technicznych poprzez sprecyzowanie obszarów ich zastosowania. Proszę o podanie minimalnych wymaganych parametrów technicznych dla studzienek

- dopuszczalna głębokość
- maksymalny poziom wody gruntowej
- obciążenie ruchem

4. W dokumentacji oraz w siwz wskazano nieaktualne obecnie dokumenty odniesienia dla studzienek kanalizacyjnych włączonych □1200.

Czy w związku ze zdefiniowaniem w obowiązującej normie PN-EN 476 jako studzienek włączonych studzienek kanalizacyjnych o średnicy 1000 mm. Zamawiający dopuści w inwestycji studzienki tworzywowe Dn 1000 zgodne z tą normą PN-EN 13598-2:2009 + AC:2009 jako równoważne studzienkom opisanym w projekcie i siwz?

5. W związku z wejściem w życie normy dotyczącej studzienek betonowych i żelbetowych (PN-EN 1917 : 2004 i PN-EN 1917/AC:2009 Studzienki włączowe i niewłączowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknom stalowym i żelbetowe) prosimy o sprecyzowanie wymagań odnośnie studzienek betonowych.

6. Czy Zamawiający dopuści włązy zgodne z normą PN-EN 124 w odpowiednich klasach?

7. W zaprojektowanych studzienkach Dn 600 występują elastyczne połączenia z systemem przewodów kanalizacyjnych w formie przegubowych nastawnych kielichów z regulacją sferyczną +/- 7,5 st. Czy Zamawiający dopuści regulację ustawienia rury w króćcu tylko na uszczelce?