

Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

fax.: 52/566-60-75

dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „**Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk**”

- nr sprawy KIO ZP 341/XIII/PN/10

I. Dotyczy budynku toalety publicznej – Wzgórze Ludkowskie – instalacje sanitarne

1. Wg opisu do projektu wentylacji w budynku występują 4 nawietrzaki podokienne typu GNP-1 (pom. umywalni) oraz 2 nawietrzaki okienne typu Amo – 22 (pom. obsługi i wc dla niepełnosprawnych). Brak tych robót w przedmiarach. Czy należy ująć te elementy w kosztorysie ofertowym?

II. Dotyczy budynku Centrum Informacji Turystycznej – instalacje sanitarne

2. W przedmiarach robót dot. wentylacji mechanicznej nie ujęto centrali wentylacyjnej firmy VTS (nawiew N1) wraz kompletem automatyki -1kpl. Czy należy ująć te roboty w kosztorysie ofertowym?

3. Nie ujęto także kurtyny elektrycznej LG8L-1szt oraz kurtyny wodnej LGW -1szt -firmy SystemAir. Czy należy ująć te elementy w kosztorysie ofertowym?

4. Nie ujęto również 5 szt. wentylatorów łazienkowych (ozn. W4-W8). Czy należy ująć te elementy w kosztorysie ofertowym?

5. W części dot. kotłowni nie ujęto instalacji AKP kotłowni.
Czy należy ująć w kosztorysie ofertowym instalację AKPiA dla kotłowni olejowej?

Z poważaniem:

Kierownik Działu