

Pyt. 1

Dotyczy: przetargu pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno, gm. Pakość”
Nr sprawy: KIO.271.10.2014.MG

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę rur ciśnieniowych PVC PN10 o średnicy 110 mm i 90 mm na rury PE100 SDR17 PN10?