

ZDW.T4.5111.144/17

Bydgoszcz, dnia 18 kwiecień 2017r.



Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

W odpowiedzi na pismo nr KIO.7011.1.4.2017.BK z dnia 6.04.2017, w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę, przebudowę i remont kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że w celu zachowania przejezdności drogi wojewódzkiej, należy wykonać, w miejsce istniejącej konstrukcji nawierzchni, min. 30cm warstwę z tłucznia kamiennego. Warstwę należy wykonać na gruncie dla którego wykonano badania zagęszczeń i dokonano odbioru technicznego, w obecności przedstawiciela ZDW.

Ponadto należy zabezpieczyć uzupełnianie ubytków w warstwie tłuczniowej do chwili przekazania terenu przez ZDW wykonawcy robót drogowych oraz zapewnić ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności prawnej przez wykonawcę w-wy tłuczniowej.

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
inż. Sebastian Borowiak

Sporządził:

mgr inż. Ryszard Gilewski
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju
Sieci Drogowej.
tel. 523 705 725
email: r.gilewski@zdw-bydgoszcz.pl