

Pakość, 08 lutego 2018r.

KIO.271.1.4.2018.MG

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. zadania pn.: „**Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości**”

Ogłoszenie nr 511135-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek Wykonawcy:

Ad.1. **W w/w przedmiarze brak jest rozbiórki zaznaczonego PZT ogrodzenia.**
Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z rozbiórką ogrodzenia, czy też rozbiórki ogrodzenia dokona Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt?

Odp.: Rozbiórka ogrodzenia leży po stronie Wykonawcy- dot. ok. 54, zgodnie z załącznikiem-ogrodzenie.

Ad.2. **W w/w przedmiarze jak i dokumentacji brak jest szczegółów dotyczących docieplenia ściany attyki od wnętrza.**

Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wykonaniem docieplenia ściany attyki, czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) docieplenie ściany attyki?

Odp.: Wykonawca wykona docieplenia ściany attyki- grubość styropianu min. 8 cm.

Ad.3. **Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie czy szyby w stolarcie mają być bezpieczne P2?**

Odp.: Zamawiający potwierdza, że szyby w stolarcie mają być bezpieczne.

Ad.4. **W w/w przedmiarze brak robót związanych z malowaniem elewacji.**

Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wykonaniem malowania elewacji czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) tą robotę.

Odp.: W cenie ofertowej należy ująć koszty związane z wykonaniem malowania elewacji.

Ad.5. **W poz. 52 przedmiaru przyjęto wykonanie izolacji 1x papa zgrzewalna, natomiast w dokumentacji przyjęto wykonanie izolacji 2 x papa zgrzewalna.**

Dlatego też Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie czy izolację wykonać zgodnie z dokumentacją (2 warstwy papy) czy zgodnie z przedmiarem (1 warstwa papy)?

Odp.: Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją, tj. 2 x papa zgrzewalna.

Ad.6. **Poz. 57 przedmiaru wskazuje na warstwę grubości posadzki 2mm, natomiast w dokumentacji przyjęto grubość posadzki 40 mm.**

Dlatego też wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie czy grubość posadzki wykonać zgodnie z dokumentacją (40 mm) czy zgodnie z przedmiarem (2 mm)?

Odp.: Posadzkę należy wykonać, zgodnie z dokumentacją, tj. o grubości 50 mm.

Ad.7. **W przedmiarach brak jest w ogóle ujęcia kosztów związanych z wykonaniem cokołków przy posadzkach z płytek gres.**

Wykonawca wnosi zatem o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi, czy w cenie ofertowej ująć należy wykonanie cokolików gres przy posadzkach z płytek gres.

Odp.: Wykonawca wykona cokoliki przy posadzkach płytek gres- min. 10 cm wysokości.

Ad.8. **W przedmiarach brak jest w ogóle ujęcia kosztów związanych z wykonaniem wyobień i wyłożenia ścianę wykładziny PCV.**

Wykonawca wnosi zatem o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi, czy w cenie ofertowej ująć należy wykonanie wyobień i wyłożenia na ścianę wykładziny PCV.

Odp.: Wykonawca wykona wyoblenia i wyłoży ściany wykładziną PCV do wysokości cokołu min. 10 cm.

Ad.9. **W związku z brakiem dokumentacji dla robót drogowych i niekompletną dokumentacją sieci zewnętrznych Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie:**

— w poz. 63, 69, 73 przedmiaru nie określono krotności pogrubień. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie do jakiej grubości należy liczyć warstwy odsączające (podanie krotności),

— jaką należy przyjąć grubość płyty EUROFLEX? Czy ma być płyta jednowarstwowa czy dwuwarstwowa?

Odp.: Odpowiedź na pytanie wyjaśnia załącznik- nawierzchnia bezpieczna.

Ad.10. **W w/w przedmiarze brak robót związanych z dostawą i montażem wycieraczek do obuwia w wejściu do budynku.**

Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z dostawą i montażem wycieraczek do obuwia czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) tą robotę.

Odp.: W cenie ofertowej należy ująć koszty związane z dostawą i montażem wycieraczek do obuwia. Zaleca się 1 wycieraczkę zewnętrzną oraz 1 wewnętrzną.

Ad.11. **Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie czy rozsączanie z oczyszczalni ścieków zabezpieczyć geowłókniną?**

Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z zabezpieczeniem geowłókniną czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) tą robotę.

Odp.: Wykonawca wykona przyłącze kanalizacyjne, zgodnie z projektem zamiennym.

Ad.12. **Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyłącznie wykonanie robót budowlanych (w tym instalacyjnych) opisanych w rozdziale III SIWZ (przedmiot zamówienia) bez jakichkolwiek dostaw wyposażenia (technologia kuchni, meble do pomieszczeń).**

Odp.: Wyposażenie pomieszczeń budynku Przedszkola nie wchodzi w zakres zamówienia. Niniejsze zamówienie obejmuje wyłącznie roboty budowlane.

BURMISTRZ
Wiesław Kończal

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pakosc.pl w dniu 08.02.2018 r.