

Bydgoszcz 25.08.2010r

Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”

W odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu fundamentowania budynku toalety publicznej zlokalizowanej na Wzgórzu Ludkowskim, Pracownia Architektoniczna "ARUS" Spółka z o.o. w Bydgoszczy informuje, że budynek ten należy fundamentować zgodnie z projektem konstrukcji tzn. posadawiać bezpośrednio w gruncie bez stosowania pali. Zakres robót ujęty w poz. 4 przedmiaru robót budowlanych dot. toalety publicznej na Wzgórzu Ludkowskim należy pominąć przy wycenie robót.

Wyjaśniamy, że w poz. 4 w.w. przedmiaru robót budowlanych pomyłkowo wprowadzono zakres robót związanych z fundamentowaniem toalety publicznej zlokalizowanej przy kościele p.w. Św. Bonawentury. W wyniku ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji, toaleta przy kościele p.w. Św. Bonawentury nie jest przewidziana do realizacji.

Z poważaniem


Krzysztof Andrzejewski

Członek Zarządu