


BLOK OPOROWY PRZY TRÓJNIKU:



GRUNTY SUCHIE I WILGOTNE

| ŚREDN.<br>TRÓJNIKA | A   | B   | CIŚN.PROB.7,5 |     |     | CIŚN.PROB.15 |      |     |
|--------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|------|-----|
|                    |     |     | h             | l   | b   | h            | l    | b   |
|                    | mm  | mm  | mm            | mm  | mm  | mm           | mm   | mm  |
| 300/300            | 700 | 400 | 600           | 850 | 400 | 800          | 1250 | 400 |
| 300/250            | 600 | 300 | 400           | 850 | 300 | 650          | 1100 | 400 |
| 250/250            |     |     |               |     |     |              |      |     |
| 250/200            | 500 | 250 | 300           | 750 | 300 | 350          | 900  | 300 |
| 200/200            |     |     |               |     |     |              |      |     |
| 200/150            | 400 | 200 | 300           | 450 | 300 | 350          | 800  | 300 |
| 150/150            |     |     |               |     |     |              |      |     |
| 150/100            | 300 | 200 | 300           | 300 | 250 | 300          | 400  | 250 |
| 100/100            |     |     |               |     |     |              |      |     |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |           |                                                             |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <div> <b>INŻYNIERIA SANITARNA</b><br/>pracownia projektowo-inwestycyjna</div> |                                                                                                                                                                |           | UL. RYNEK 25<br>86-200 CHEŁMNO<br>TEL./FAX (0-56) 686-00-55 |         |               |
| TEMAT                                                                                                                                                             | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową nawierzchni oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości |           |                                                             |         |               |
| INWESTOR                                                                                                                                                          | GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4<br>88-170 PAKOŚĆ                                                                                                                     |           |                                                             |         |               |
| RYSUNEK                                                                                                                                                           | SCHEMATY BLOKÓW OPOROWYCH                                                                                                                                      |           |                                                             |         |               |
| PROJEKTOWAŁ                                                                                                                                                       | mgr inż. Sławomir Matuszak<br>Uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci sanitarne nr ewid. KUP/0139/PWOS/05           | DATA      | 15.12.2014                                                  | PODPIS  | <div>13</div> |
| SPRAWDZIŁ                                                                                                                                                         | mgr inż. Piotr Banach<br>Uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci sanitarne nr ewid. KUP/0149/PWOS/10                |           | 15.12.2014                                                  |         |               |
| OPRACOWAŁ                                                                                                                                                         | mgr inż. Michał Szablewski                                                                                                                                     |           | 15.12.2014                                                  |         |               |
| XII.2014R                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | SKALA --- |                                                             | NR RYS. |               |